

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«03» октября 2024 г., 64240061000215674467
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» октября 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2409/123-64/1354-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Саратов, проспект Энтузиастов, 58

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» октября 2024 г., № 2409/123-64/1354-В/ПВП, учетный номер проверки 64240061000215674467.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

**1. Локтева Анжелика Александровна – старший инженер отделения по Гагаринскому району г. Саратова ОНД и
ПР по городу Саратову (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, г Саратов, туп 2-й Кавказский, Здание 9А
2. обл Саратовская, г Саратов, б-р им Денисова Николая, Здание 7
3. обл Саратовская, г Саратов, ул им Плякина А.В. 11 А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 130" ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА ИНН 6451006197, адрес регистрации юридического лица: 410049, ОБЛ. САРАТОВСКАЯ, Саратов, 2-Й КАВКАЗСКИЙ ТУП., ЗД. 9А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

**с «11» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.
по «15» октября 2024 года, 17 час. 00 мин.**

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

24 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты в техподполье, технических помещениях техподполья допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, п.п. «б» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); Место выявления нарушения: г. Саратов, бульвар имени Денисова Николая, зд. 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

25.02.2025

2. На объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сиг-налов управления на систему контроля управления доступом, при срабатывании сигнализации элек-тромагнитные замки, установленные на 1-м этаже на дверях эвакуационных выходов из помещений (помещения №6, 60, 61 согласно технического паспорта) не разблокируются, п.1 ч.2 ст.1, ч.1 -м ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвер-жденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020. Место выявления нарушения: г. Саратов, бульвар имени Денисова Николая, зд. 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

25.02.2025

3. На объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления на систему контроля управления доступом, при срабатывании сигнализации электромагнитные замки, установленные на 1-м этаже на дверях эвакуационных выходов из помещений (помещения №6, 60, 61 согласно технического паспорта) не разблокируются (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 -м ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020;. Место выявления нарушения: г. Саратов, бульвар имени Денисова Николая, зд. 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

25.02.2025

4. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г); 5. На объекте защиты не обеспечено исправное состояние и проведение проверки работоспособно-сти задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомер-ного устройства (отключен блок управления задвижки) с внесением информации в журнал эксплуа-тации систем противопожарной защиты, п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Фе-дерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);. Место выявления нарушения: г. Саратов, ул. им. Плякина А.В., 11 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств.

Срок устранения нарушения:

25.02.2025

5. На объекте защиты не обеспечено исправное состояние и проведение проверки работоспособно-сти задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомер-ного устройства (отключен блок управления задвижки) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Фе-дерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);. Место выявления нарушения: г. Саратов, ул. им. Плякина А.В., 11 А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 52 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств.

Срок устранения нарушения:

25.02.2025

5. На объекте защиты в техподполье в помещении (помещение №21 согласно технического паспорта) допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, п.п. «б» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г). Место выявления нарушения: г. Саратов, ул. им. Плякина А.В., 11 А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 25.02.2025
7. а объекте защиты не обеспечена проверка огнепреградительных клапанов в системе вентиляции с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г). Место выявления нарушения: г. Саратов, ул. им. Плякина А.В., 11
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 42 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 25.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инженер отделения по Гагаринскому району г.
 Саратова ОНД и ПР по городу Саратову (государственный
 инспектор города Саратова по пожарному надзору) Локтева
 Анжелика Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Локтева Анжелика Александровна - Старший инженер отделения по Гагаринскому району г. Саратова ОНД и ПР по городу Саратову (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору), телефон: 88452506192, e-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«17» часов 00 минут «15» 10 2024 г. 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

